

Certificat de Conformité

Demandeur: Delta Energy Systems Germany GmbH
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
Allemagne

Produit: Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public à basse tension

Modèle: SOLIVIA30EUT4TL EOE48030458

À utiliser conformément aux réglementations:

Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau triphasé, conformément à UTE C15-712-1, Juillet 2010 pour des systèmes photovoltaïques avec un couplage parallèle triphasé, via un convertisseur dans l'alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique fait partie intégrante de ce convertisseur. Il remplace l'appareil de déconnexion avec une fonction isolante, auquel le fournisseur du réseau de distribution peut accéder à tout moment.

Réglementations et normes appliquées:

UTE C15-712-1, Juillet 2010
et
DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02


Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessous correspond avec exigences de sécurité technique en vigueur à la date d'émission de ce certificat pour l'usage spécifié et conformément avec réglementation.

Numéro de rapport: 11KFS109-05

Numéro de certificat: 12-151-00

Délivré le: 2012-12-12

Valide jusqu'au: 2015-12-12



Horst Haug

