

Dichiarazione di conformità

alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

NOME ORGANISMO CERTIFICATORE: Primara Test- und Zertifizier-GmbH
Gewerbstraße 28
87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkKS, no. D-ZE-12089-01-01, Rif. DIN EN ISO/IEC 17065,
Data validita: 12/05/2016

OGGETTO: **CEI 0-21, 2012-06**
CEI 0-21;V1, 2012-12
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
X	X*	X	

* segnale Teledistacco, segnale Esterno e Segnale Comando Locale solo per RS 485

Indicare con una X il campo o i campi cui si riferisce la dichiarazione. Identificare in maniera univoca i dispositivi dichiarati conformi mediante l'indicazione delle seguenti informazioni:

COSTRUTTORE: Delta Electronics, Inc
No. 39, Section 2, Huandong Road,
Shanhua District, Tainan City, 74144
Taiwan

MODELLO:	RPI H3A_12X, RPI H3A_02X	RPI H4A_12X, RPI H4A_02X	RPI H5A_12X, RPI H5A_02X
POTENZA NOMINALE:	3,0kW	4,0kW	5,0kW

VERSIONE FIRMWARE: DSP: V2.02, V2.5, V2.7
RED: V2.00, V2.5

NUMERO DI FASI: monofase

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la I_{sc} allo 0,5% della corrente nominale.

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE: Primara Test- und Zertifizier-GmbH
Gewerbstraße 28
87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkKS, no. D-PL-12089-01-01, Rif. DIN EN ISO/IEC ISO 17025,
Data validita: 12/05/2016

Esaminati i Fascicoli Prove n°15PP001-01, emessi dal laboratorio Primara Test- und Zertifizier-GmbH.

Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21.

Numero di certificato: 15-008-00

Data di emissione: 2015-01-14



Andreas Aufmuth
Responsabile di certificazione

