

Verklaring van geen bezwaar

Aanvrager: Delta Energy Systems Germany GmbH
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
Duitsland

Product: Automatisch schakelstation tussen een netparallele zelfopwekinstallatie en het openbare laagspanningsnet

Model: SOLIVIA8.0EUT4TL EOE47030541
SOLIVIA10EUT4TL EOE47030457
SOLIVIA12EUT4TL EOE48030542

Reglementair voorgeschreven gebruik:

Automatisch schakelstation met driefasige netwerkbewaking conform C10/11, Bijlage4, voor fotovoltaïsche installaties met een driefasige parallelvoeding door middel van gelijkstroom-wisselstroommutator in het net van de openbare voorziening. Het automatische schakelstation vormt een integraal bestanddeel van de hoger vermelde gelijkstroom-wisselstroommutator.

Controlebasis:

C10/11 – 06.2012
DIN V VDE V 0126-1-1/A1 (VDE V 0126-1-1/A1):2012-02


Een representatief testpatroon van het hoger vermelde product voldoet aan de op het moment van de uitreiking van dit attest geldende veiligheidstechnische eisen van de vermelde controlegrondbeginselen voor een reglementair voorgeschreven gebruik.

Rapportnummer: 12KFS075-08

Certificaatnummer: 13-112-01

Date of issue: 2013-08-13

Geldig tot: 2016-03-05



Horst Haug

