

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Antragsteller: Delta Energy Systems Germany GmbH
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
Deutschland

Erzeugnis: Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen
Eigenerzeugungsanlage und dem öffentlichen
Niederspannungsnetz

Modell:

| | |
|------------------|-------------|
| SOLIVIA6.0EUT4TL | EOE47030555 |
| SOLIVIA8.0EUT4TL | EOE47030541 |
| SOLIVIA10EUT4TL | EOE47030457 |
| SOLIVIA12EUT4TL | EOE48030542 |

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Selbsttätige Schaltstelle mit dreiphasiger Netzüberwachung gemäß DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02 und DIN V VDE V 0126-1-1/A1 (VDE V 0126-1-1/A1):2012-02 für Photovoltaikanlagen mit einer dreiphasigen Paralleleinspeisung über Wechselrichter in das Netz der öffentlichen Versorgung. Die selbsttätige Schaltstelle ist integraler Bestandteil der oben angeführten traflosen Wechselrichter. Diese dient als Ersatz für eine jederzeit dem Verteilungsnetzbetreiber (VNB) zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion.

Prüfgrundlagen:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02
DIN V VDE V 0126-1-1/A1 (VDE V 0126-1-1/A1):2012-02

Ein repräsentatives Testmuster des oben genannten Erzeugnisses entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen der aufgeführten Prüfgrundlagen für die bestimmungsgemäße Verwendung.


Berichtsnummer: 12KFS075-02

Zertifikatsnummer: 12-141-03

Ausstelldatum: 2013-08-26

Gültig bis:

2015-12-06



Horst Haug
Zertifizierstelle

