

Certifikat o skladnosti

Naročnik: **Delta Energy Systems Germany GmbH**
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
Germany

Izdelek: **Avtomatska izklopna naprava med generatorjem in javnim nizkonapetostnim omrežjem**

Model: **SOLIVIA30EUT4TL EOE48030458**
SOLIVIA20EUG4TL EOE48010364
SOLIVIA15EUG4TL EOE48010362

Skladna s predpisi:

Avtomatska izklopna naprava za nadzor trifaznih omrežnih sistemov v skladu z Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (SODO) za fotovoltaične sisteme s trifaznim paralelnim priklopom preko razsmernika na javno omrežje. Avtomatska izklopna naprava je sestavni del prej omenjenega razsmernika. Služi kot nadomestilo za izklopno napravo s funkcijo izolacije, ki je oskrbovalcem omrežja vedno dostopna.

Upoštevani predpisi in standardi:

SISTEMSKA OBRATOVALNA NAVODILA za distribucijsko omrežje električne energije (SODO), 2010, Priloga 5*

** samo karakteristika jalove moči razpršenih virov razreda C*


Na dan izdaje tega certifikata varnostna zasnova zgoraj omenjenega proizvoda ustreza trenutno veljavnim varnostnim specifikacijam za specifično uporabo v skladu s predpisi.

Številka poročila: 11KFS109-03

Številka certifikata: 12-115-00

Datum izdaje: 2012-11-14

Datum veljavnosti: 2015-11-14



Horst Haug

