

# Certificat

**Demandeur:** Delta Electronics, Inc  
39 Sec.2 Huandong Road  
Shanhua Dist., Tainan City 74144  
Taiwan

**Produit:** Onduleur photovoltaïque

**Modèle:** RPI M30A\_xxx (x=0..9, A..Z ou vide)

## À utiliser conformément aux réglementations:

Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau triphasé, conformément à C10/11, pour des systèmes photovoltaïques avec un couplage parallèle triphasé, via un convertisseur dans l'alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique fait partie intégrante de ce convertisseur.

## Réglementations et normes appliquées:

### C10/11 – révision 4 juin 2012

Prescriptions techniques spécifiques pour les installations de production décentralisées fonctionnant en parallèle sur le réseau de distribution


Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessous correspond avec exigences de sécurité technique en vigueur à la date d'émission de ce certificat pour l'usage spécifié et conformément avec réglementation.

**Numéro de rapport:** 14PP086-09

**Numéro de certificat:** 15-114-00

**Délivré le:** 2015-06-22



  
**Andreas Aufmuth**  
Certification

