

# Certificat

**Demandeur:** **Delta Electronics, Inc**  
39 Sec.2 Huandong Road  
Shanhua Dist., Tainan City 74144  
**Taiwan**

**Produit:** **Convertisseur photovoltaïque**

**Modèle:** **RPI M30A\_XXX** (x=0..9, A..Z ou vide)

## Attestation:

Les produits mentionnés ci-haut sont conformes aux prescriptions techniques de l'arrêté du 23 Avril 2008 relatif à la conception et au fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique. Les contrôles de performance ont été effectués au moyen d'attestation à l'aide des fiches N°1 à N°8 à l'exception des fiches N°4 et N°5 pour Pmax ≥5MW du document ERDF-PRO-RES\_64E.

## Réglementations et normes appliquées:

**Modalités du contrôle de performances des installations de production raccordées en haute tension (HTA) au réseau public de distribution géré par ERDF**

Identification: ERDF-PRO-RES\_64E  
Version: 1  
Date d'application: 01/08/2012

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessous correspond avec exigences de sécurité technique en vigueur à la date d'émission de ce certificat pour l'usage spécifié et conformément avec réglementation.

**Numéro de rapport:** 14PP086-07

**Numéro de certificat:** 15-104-00

**Délivré le:** 2015-05-11



**Andreas Aufmuth**  
Certification